



Hodnocení diplomové práce vedoucím

Název práce:	Návrh elektroinstalace, včetně osvětlovací soustavy rodinného domu		
Student:	Bc. Petr ŠIMEK	Std. číslo:	E11N0136P
Vedoucí:	prof. doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc.		

Kritéria hodnocení práce vedoucím	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce	40	38
Aktivita studenta během zpracování práce (využití konzultací, práce s literaturou, aktivní přístup, ...)	30	28
Formální zpracování práce	15	14
Dodržení termínů (plynulost zpracování během ak. roku, dodržení termínu odevzdání, prodloužení studia)	15	13

Hodnocení činnosti studenta, připomínky, dotazy:

Student pracoval samostatně. Pro práci si vybral konkrétní objekt, jeho zpracování je realizovatelné a dobře použitelné.

K práci mám následující dotazy:

1. Proč máte relativně málo svítidel nad pracovním prostorem v kuchyni a daleko více nad barovým pultem?
2. Máte dodrženy instalační zony v koupelně (0, 1, 2 a 3)?
3. Zdůvodněte velikost vany pro objekt tak velké velikosti?
4. Proč není využito podkrovní?

Diplomovou práci hodnotím klasifikací **v ý b o r n ě** (podle klasifikační stupnice dané směrnicí děkana FEL)

Dne: 9.5.2013



.....
podpis vedoucího práce