

Průběh obhajoby diplomové práce:

Otázky viz posudek oponenta Dr.  
 Proč byla limitována proudová  
 hustota?  
 Jak je to s oteplením jednotli-  
 vých částí odpojovače z neuvlín-  
 kují se navzájem? lze je  
 pro výpočet oddělit.  
 S jakou největší teplotou bylo  
 počítáno?  
 Byla provedena kontrola na zkvit  
 jaká byla přesnost zadanych  
 parametru?

Vázkopii souhlas s originalu.  
 Západočeská univerzita v Plzni  
 Fakulta elektrotechnická  
 katedra elektroenergetiky a ekologie  
 ①

Členové zkušební komise:

- Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
- Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
- Ing. Václav Böhm, CSc.
- Doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.
- Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.
- Ing. Václav Kropáček, Ph.D.
- Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
- Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.
- Doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc.
- Doc. Ing. Vladimír Novotný, CSc.
- Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
- Ing. Jan Švajner
- Ing. Petr Tůma, Ph.D.
- Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.

*(Handwritten signatures and initials of the commission members)*

Klasifikace: *vyborně*

Datum obhajoby: 3. června 2013

*(Handwritten signature)*  
 .....  
 podpis zkoušejícího

