



Hodnocení diplomové práce vedoucím

Název práce:	Rekonstrukce rozvodny 22 kV Sušice		
Student:	Bc. Tomáš BERKA	Std. číslo:	E10N0023K
Vedoucí:	doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc.		

Kritéria hodnocení práce vedoucím	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce	40	40
Aktivita studenta během zpracování práce (využití konzultací, práce s literaturou, aktivní přístup, ...)	30	25
Formální zpracování práce	15	15
Dodržení termínů (plynulost zpracování během ak. roku, dodržení termínu odevzdání, prodloužení studia)	15	15

Hodnocení činnosti studenta, připomínky, dotazy:

Student zpracoval diplomovou práci v rozsahu blízkém konkrétnímu řešení přestavby rozvodny. Pro rekonstrukci navrhl diplomant zvětšení průřezu pomocné přípojnice tak, aby vyhovovala zkratovým poměrům. Je otázka, zda je to nutné, když celé období funkce staré rozvodny pomocná přípojnice stačila a nyní po rekonstrukci vypínačů, kvůli jejichž dřívější poruchovosti byla pomocná přípojnice vhodná, možná nebude vůbec využívána. Přitom diplomant uvažoval i možnost výměny celé rozvodny za skříňový rozváděč s jednoduchým systémem přípojníc bez pomocné přípojnice.

Diplomovou práci hodnotím klasifikací **v ý b o r n ě** (podle klasifikační stupnice dané směrnicí děkana FEL)

Dne: 15.5.2012


.....
podpis vedoucího práce