

**Průběh obhajoby diplomové práce:**

Otázky viz posudek oponenta DP.

Další dotazy a připomínky:

doc. Skala - Proč jste volil sklon panelů 45°? V soupisce materiálu nejsou technicky popsány použité kabely.

doc. Tesařová - V DP chybí plán budovy, pro kterou jste činil návrh. Podle čeho jste určil počet a orientaci navrhovaných kabelů?

Popište místo, kde budou OZE užity? FV panely jste navrhoval pro potřebné množství elektrické energie, v DP ale nejsou uvedeny výkony napájených spotřebičů.

prof. Kůs - Nejsou zvolené baterie příliš velké? Jak jste je zvolil? Kolik by stály?

doc. Noháč - Jaké jsou překážky využití navrženého systému pro dodávku elektřiny do sítě? Lze získat dotace na FV systém bez uvažování akumulace?

Položené dotazy byly diplomantem zodpovězeny s nepřesnostmi.

O závěrečném hodnocení bylo rozhodnuto hlasováním členů komise. Doc. Skala a doc. Tesařová hlasovali pro hodnocení nevyhověl.

Klasifikace: **Dobře**

Datum obhajoby: **17. června 2022**

